



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,  
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

- A tutti i laboratori autorizzati per la reazione al fuoco ai sensi del d.M. 26/6/1984:
- A ISTITUTO DI RICERCHE COLLAUDI  
M. MASINI S.R.L.  
serviziotecnico@pec.istitutomasini.it
- A CSI S.P.A.  
direzione-csi@legalmail.it
- A CATAS SPA  
catas@legalmail.it
- A CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ  
CONSORTILE PER AZIONI  
centrotessileserico@interfreepec.it
- A CNR IVALSA  
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
- A ISTITUTO GIORDANO S.P.A.  
ist-giordano@legalmail.it
- A ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA  
COSTRUZIONE DEL CONSIGLIO  
NAZIONALE DELLE RICERCHE - ITC-CNR  
protocollo.itc@pec.cnr.it
- A L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.  
amministrazione@pec.lsfire.it
- A LA.P.I. S.P.A.  
lapi@pec.texnet.it
- A RINA SERVICES S.P.A.  
rina.services.spa@legalmail.it
- A T<sup>2</sup>I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E  
INNOVAZIONE S.C. A R.L.  
t<sup>2</sup>i@legalmail.it

OGGETTO: Quesito su sostituzione poliuretani nella produzione di manufatti imbottiti omologati ai fini della reazione al fuoco.

È pervenuto allo scrivente Ufficio un quesito inerente la possibilità di sostituzione di poliuretani espansi flessibili in manufatti imbottiti omologati ai fini della reazione al fuoco. In particolare, si chiede se, previa dichiarazione di identità al poliuretano sostituito del nuovo poliuretano, sia possibile conservare la validità del certificato di omologazione e continuare a produrre con immutata dichiarazione di conformità.

Premesso quanto sopra, si ricorda che il presupposto generale per l'autorizzazione alla riproduzione di manufatti omologati è che essa avvenga *conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti nonché a quelle dichiarate dal produttore nel certificato di reazione al fuoco cui si riferisce l'omologazione.*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,  
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Pertanto, la sostituzione di un componente di un materiale omologato con altro non è da ritenersi ammissibile ai fini della conservazione della validità dell'omologazione, dovendosi necessariamente ricorrere ad un nuovo iter omologativo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITTERIO)

DP/MC