



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. *P 1535*

032101 01 4122 066

Roma, *01 DIC. 2008*

Al Direttore del laboratorio di reazione
al fuoco CATAS S.p.A.
ing. Franco Prete
Via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Natisone (UD)

OGGETTO: Requisiti di reazione al fuoco nelle attività di prevenzione incendi

Si riscontra la nota del 11/11/2008, inerente i requisiti di reazione al fuoco previsti dal D.M. 22.02.2006, per i locali per riunione ed intrattenimento.

In particolare l'articolo 8.1. "Locali per riunioni e trattenimenti" del suddetto decreto ministeriale prevede che fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attività adibita ad ufficio, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8.1.3. "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali" che afferma che per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo e quindi :

- per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza fino a 100 persone non è previsto nessun requisito di reazione al fuoco per le poltrone, i mobili imbottiti ed i sedili non imbottiti;
- per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM ed i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2.

Pertanto per le sale riunioni degli uffici con capienza fino a 100 persone non è previsto nessun requisito di reazione al fuoco per le poltrone, i mobili imbottiti ed i sedili non imbottiti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)